

FICHA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Extintor Portátil Água + AFFF 3% Espumífero
6 Lts Capacidade com indicador de pressão

Modelo: PAG6

Classe fogo: 21A 144B



Altura total	508 mm
Cilindro (LxC)	161x432 mm
Peso Bruto do Extintor	9,690 Kg
Peso do extintor	9,200 Kg
Peso do cilindro	3,200 Kg
Capacidade litros	7,20 Litros
Agente extintor	Água + Espumífero
Agente propulsor	N ₂ (Azoto)
Carga Lts	6Lts
Alcance do jacto - rango	4 - 7 mts
Tempo de descarga	17 seg.
Pressão de trabalho	18 BAR
Pressão de teste	27 BAR
Pressão de rotura	55 BAR
Temperatura de funcionamento	5°C + 60° C

Conjunto (Cilindro + Válvula):

Em aço ST14/=1,2, o anel de soldadura é certificado pela TUV em aço ST20 e base ST14=2,0. E utilizado fio de solda: G3sin/lençol/ DIN de acordo com a norma EN440. Todos os cilindros são testados pneumaticamente a 27 BAR para 30 segundos. Os ensaios de ruptura são efectuados de acordo com a norma EN3:8, para uma ruptura mínima 55 BAR.

Válvula tipo gatilho 30mm: Corpo em bronze niquelado, operado através de pressão, rosca bico 14x 1,5mm, rosca tubo pesca 14x1,5mm, rosca do manómetro 10x1mm.

Instruções de uso:

Retirar cavilha de segurança, premir o gatilho da válvula, atacar o fogo pele base das chamas, manter o extintor na vertical, não use o extintor em temperaturas fora dos limites (5°C a +60°C) **existe o risco de congelamento**, recarregar depois de uso total ou parcial, verificar periodicamente a pressão do manómetro, usar na manutenção cargas original conforme o modelo, **validade 20 anos**, índice do Agente: **Água Destilada+AFFF 3%**, carga do agente extintor 6Lts. **Não expor o extintor à intempérie sem a devida protecção.**

Extintor aprovado BV Rinave, Módulo B3.1: **CE-0933-PED-B3.1-MHI 003-23-PRT, emitido 26/11/2023 e válido até 25/11/2033;** Marcação CE 1155, aprovado SGS, Módulo C2: **Nº21.00524.5308**, verificação da conformidade com o tipo modelo aprovado.

Relatório de Acreditação Classes Fogos EN3:7: Laboratório C.T.M, Espanha, relatório número 13/16, acreditado pela ENAC. Em conformidade com a Directiva Comunitária (2014/68/EU), transposta para Decreto de Lei Nacional: **111-D/2017. Avaliação da Conformidade "CE" : Modulo B3.1+ Modulo C2, classe de risco III.**

Carga para 6lts recomendada: Agua Destilada (5,750 lts) + Espumífero AFFF (0,180 lts)

